



INSTITUT ALFAPREVIING DOO BEOGRAD



Privredno društvo za upravljanje rizikom na radnom mestu i radnoj okolini,
ekologijom i preventivnim inženjeringom

ul.Internacionalnih brigade 22/21:tel:011/344-97-23, Matični broj:20217308

PIB: 104705620: Tekući račun: 205-112767: email: alfapreviing@mts.rs:www.alfapreviing.rs

INSTITUT ALFAPREVIING DOO
BEOGRAD

Broj 861T-201A

Datum 28.01.2024


СТРУЧНИ НАЛАЗ

О извршеном прегледу и провери опреме за рад у циљу
утврђивања стања и примени мера безбедности на раду
ЕН 60204-1: 2006 + АЦ:2010

Постројење за обраду трафо уља тип С-2000



Корисник:
КОНДИТ д.о.о.
Благоја Марјановића Моше бр.8
11070 Београд



ОПРЕМА ЗА РАД (електричне машине и уређаји) ОПШТИ ДЕО

Прописи коришћени при прегледу и провери

- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05, 91/15 и 1 13/17).
- Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гласник РС бр. 94/06, 108/06, 14/2014 и 102/15).
- Правилник о превентивним мерама за безбедан здрав рад јари коришћењу опреме за рад, („Службени гласник РС”, број 23/09, 123/12, 102/15 и 101/18)
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл. лист СФРЈ бр. 53/88, 54/88 и сл. лист СРЈ бр. 28/95).
- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (Сл. гласник СРС бр. 21/89).
- Друге норме и техничка сазнања из ове области

Садржај прегледа и провере:

- Опремљеност опреме за рад потребном техничком документацијом и упутствима за употребу, безбедан рад и одржавање.
- Опремљеност опреме за рад таблицом са основним и техничким подацима. ● Исправност и стабилност учвршћења опреме за рад у зависности од радног места, подлоге и, или функције енолошком процесу.
- Исправност и сигурност рада уређаја за укључење у погон и искључење из погона опреме за рад.
- Прилагођеност командних елемената опреме за рад раднику по облику, габариту и др,
- Исправност и функционалност механичке заштите покретних елемената и склопова опреме за рад, у зависности од функције, врсте кретања, места постављања, начина извођења радне операције и брзине кретања.
- Исправност и функционалност командне, контролне, мерне, регулационе и заштитне арматуре, блокаде и сигналне опреме оруђа за рад.
- Усаглашеност ознака на командама са извршним функцијама опреме за рад,
- Уређеност радног места и заштита радника на суседном радном месту.
- Избор мера заштите од директног додира делова под напоном.
- Избор и ефикасност заштите индиректног додира, Провера непрекидности заштитног струјног кола. Провера ефикасности заштите од индиректног додира.
- Заштита од аутоматског поновног пуштања у рад после прекида и поновног успостављања напајања.
- Опремљеност опреме за рад уређајем за хитно искључивање и растављање са напајања.
- Избор, постављање и подешеност склопних (склопке, тастери, контактори, релеји) и заштитних уређаја осигурачи, „аутоматски прекидачи, термички релеји) и уређаја за надзор.

- Обележавање управљачких (склопке, тастери, прекидачи) и сигналних (сигналне светиљке, индикатори) уређаја.
- Избор електро опреме и мера заштите према спољашњи м утицајима.
- Избор типа, пресека и начина полагања прикључних водова електро опреме оруђа за рад.
- Приступачност и расположивост простора за рад и одржавање електро опреме. ●
Провера рада (функционална провера) електричне опреме оруђа за рад

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ, ДЕХИДРАЦИЈУ И ДЕГАЗАЦИЈУ ТРАНСФОРМАТОРСКОГ УЉА

Произвођач:	KONDIĆ d.o.o.	
Тип:	S2000	
Температура обраде уља:	65°C	
Година производње:	2022	
Снага:	35 kW	
Максимални проток	2000 lit/h	
Радни напон	380V / 50Hz	
Радни притисак у дег. суду:	2-9 mbar	
Тежина:	600 кг	
погон	Електрични	
Локација	Машина - мобилна	
Намена:	Филтрирање,дегазација и дехидрација трансформаторског уља	
Материјал и сировине	Уље	

Техничка документација

Упутство за руковање и безбедан рад	има	
Упутство за одржавање	има	
Документација о досадашњим прегледима	има	

Резултати прегледа

Стање идентификационе плочице	Задовољава
Стање постоља	Задовољава
Начин ослањања, места ослонаца и ослонци	Задовољава
Стање и комплетност заштитника преносника снаге	Задовољава
Приступачност командама машине и функционалност команди	Задовољава
Стање тастера, ручних команди и усаглашеност ознака	Задовољава
Стање мотора, система за напајање гоивом и издувног система	Задовољава
Стање и функционалност електричног генератора и припадајуће електричне инсталације (тип каблова- пресек, начин полагања, степен механичке заптивености IP)	Задовољава
Стање и функционалност утичница за напајање потрошача	Задовољава
Уређење места и заштита радника на суседно радном ме	Задовољава
Заштита од дирекног и индирекног додира изведена је IT системом вода	Задовољава
Заштита уређаја од кратког споја , преоптерећења и пренапона изведена осигурачима, биметалним релејима, прекострујним и пренапонским окидачима	Задовољава

ЗАКЉУЧАК: НА МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ СУ ПРИМЕЊЕНЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ИСТО ЈЕ БЕЗБЕДНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ.

Коришћена мерна опрема за преглед и проверу:

	Назив	Произвођач	тип:	Фаб. 6
1	Мерило за испитивање заштите електричних инсталација	Metret. Slovenija	EUROTEST	IS331051
2.	Мерна трака за мерење дужине	HONG Qi	0.01-10M	LZZYZ20020023

Скица положаја и локације

Напомена: сталну скицу није могуће израдити јер је постројење покретно у простору.



Одговорно лице:

Датум прегледа и провере:

28.01.2024. год.

Др. Инг. Драган Стојановић

Место вршења прегледа и провере:

Радионица "Кондић доо", Благоја Марјановића Моше бр.8, Београд

Преглед и проверу опреме за рад извршили су:

- Горан Цакић, дипл.маш.инж.
- Дејан Недељковић, дипл.ел.инж.
- Наташа Тодоровић, дипл.инж.технол.



Одговорно лице:

Др. Инг. Драган Стојановић

Прилог:

- Лиценца ИНСТИТУТ АЛФАПРЕВИНГ ДОО БЕОГРАД за обављање послова прегледа и провере опреме за рад бр, 164-02-00262/20] 5-01
- Лиценца Драган Спјановић бр. | 64-02-00003/20094)

Стручни налаз се може репродуковати и умножавати само у целости.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЉЕНЦА

за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM NA RADNOM
MESTU I RADNOJ OKOLINI, EKOLOGIJOM I PREVENTIVNIM
INŽENJERINGOM INSTITUT ALFA PREVEING DOO, BEOGRAD
(Назив правног лица)

Београд Интернационалних Бригада 22/21
(Седиште и адреса)

164-02-00262/2015-01
(Број Решења)

М.П. Министар
Др Драган Стојановић

У Београду 14. априла 2016. године
(датум)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада и социјалне политике, издаје се

ЛИЉЕНЦА

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад

Драган Стојановић
(Име и презиме одговорног лица)

Београд, Краља Владимира 55
(Адреса)



У Београду 25.02.2009. го.д
(датум)

М.П. Министар
Др Драган Стојановић